

# INR MIST och INR EASE, termostatblandare för dusch

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com) hemsida: [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com)

### Produktbeskrivning

INR MIST och INR EASE termostatblandare har utlopp upp/ned och med anslutning c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

### Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

INR MIST termostatblandare för dusch, c/c 150 mm, artikel nr. 241120.

INR MIST termostatblandare för dusch, c/c 160 mm, artikel nr. 241020.

INR EASE termostatblandare för dusch, c/c 150 mm, artikel nr. 241130.

INR EASE termostatblandare för dusch, c/c 160 mm, artikel nr. 241030.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning termostatblandare INR EASE, daterad 180308.

Monteringsanvisning termostatblandare INR MIST, daterad 180130.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC1255-17 | 2018-03-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162



7P07418



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

INR  
✚  
RISE Certifiering 1002  
SC1255-17  
*enligt handelsnamn*  
åå.mm  
RISE

### Bedömningsunderlag

Rapport 201800005, SBF2015F0402 och O6870/657 från Sintef, Norge.

### Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-03-18.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman